

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
«06» августа 2024 г., 07240061000211647547
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике Управление надзорной
деятельности и профилактической работы Отделение надзорной деятельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому муниципальным районам

«14» августа 2024 г., № 2408/006-07/173/ПВПР

Респ Кабардино-Балкарская, р-н Майский, г Майский, ул 9 Мая 175, 88663321590, e-mail: ugnpkbr06@mail.ru

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 14 » августа 2024 г., учетный номер 07240061000211647547.

2. Профилактический визит проведен в рамках:
Осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. Респ Кабардино-Балкарская, р-н Терский, г Терек, ул Панагова, Дом 118

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ № 1
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК" ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ИНН 0705001606, адрес юридического лица: 361203, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 1
ТЕРСКИЙ, 1 ТЕРЕК, Г ТЕРЕК, УЛ ПАНАГОВА

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушение обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:
05.05.2025

2. Не организовано проведение проверок работоспособности имеющихся внутренних противопожарных водопроводов в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью), с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 48 Правил, Прочие абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Нарушение обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации.

Срок устранения нарушения:
05.05.2025

3. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара не оборудованы приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипанника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Срок устранения нарушения:
 05.05.2025
4. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение принятых решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Срок устранения нарушения:
 05.05.2025
5. Не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 17(1) Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
 05.05.2025
6. Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 13 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.
Срок устранения нарушения:
 05.05.2025

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (главный государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору) Бжемикова Аслан Асланбекович



Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике (главный государственный инспектор Майского и Терского районов по пожарному надзору) Бжемикова Аслан Асланбекович, e-mail: bzhemikova.a@07.mchs.gov.ru, телефон: +78663321590

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

« 20 » часов « 20 » минут « 20 » г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <http://zhd.povolgazna.ru> или с помощью QR-кода

