



КЪЭБЪРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ РАЙОНЫМ И АДМИНИСТРАЦИЯМ
ЦЭНЫГЪЭ ГУЭХУХЭМКІЭ И УПРАВЛЕНЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ
АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРГЕН УПРАВЛЕНИЯСЫ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРОГИМНАЗИЯ № 1 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРЕК»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Адрес: 361200 КБР
г. Терек, ул. Панагова, 118
Тел: 41-6-43

ГРКЦ НБ КБР Банка России г. Нальчик
р/с 40204810600000000262
ИНН 0705001606 / КПП 070501001
БИК 048327001

Исх. № 99 от 29.08.2024 г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической
работы по Майскому и Терскому
районам управления надзорной
деятельности и профилактической
работы ГУ МЧС России по КБР
главному государственному
инспектору Майского и Терского
районов по пожарному надзору
Бженикову А.А.

Отчёт МКОУ «Прогимназия № 1 г. п. Терек»
по принятым мерам по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности
(Предписание от 14.08.2024 г., № 2408/006-07/173/ПВПР)

Предписание	Требование, предписываемое для устранения	Сроки устранения	Мероприятия по устранению требований	Отметка об исполнении
Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ГУ МЧС России по КБР. Отделение надзорной деятельности и	1. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующих распространению опасных факторов пожара не оборудованы	05.05.2025г.	На дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток препятствующих распространению опасных факторов пожара установлены	Исполнено.

профилактической работы по Майскому и Терскому районам Предписание от 14.08.2024 г., № 2408/006- 07/173/ПВПР	приспособлением для само закрывания и уплотнения в притворах	05.05.2025г.	приспособления для само закрывания и уплотнения в притворах Установлены знаки пожарной безопасности на путях эвакуации	Исполнено.
	2. На путях эвакуации вывесить знаки пожарной безопасности.	05.05.2025г.	Заключён договор с ИП Акимовым А.В. на проведение обработки (пропитки) деревянных конструкций крыши (чердачного помещения нет)	
	3. Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	05.05.2025г.	Заведён журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Внесена информация.	Исполнено.
	4. Обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты	05.05.2025г.		
	5. Не организовано проведение проверки работоспособности внутренних противопожарных водопроводов	05.05.2025г.	Провести проверку работоспособности внутренних противопожарных водопроводов	

Директор:  М.Б.Шомахова